



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „БАНКЯ”



1320 – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1; тел: 997 71 06,
факс: 997 71 63, E-mail: bankya@bankya.bg

6047000-03¹³¹ / 230114
..... /
(Регистрационен индекс, дата)

**ДО
УЧАСТНИЦИТЕ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:
"КОРЕКЦИЯ НА Р. ИВАНЯНСКА, С. ИВАНЯНЕ, РАЙОН
"БАНКЯ" - СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

Във връзка с постъпили запитвания за обявената обществена поръчка, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Ви давам следните разяснения:

Въпрос №1 :

1. Броя на изкопите за засаждане на растителност по КСС не съвпадат с броя растителността която отговаря на тези изкопи по СР.

Например:

- Изкоп дупки 80/80/80 см за засаждане на широколистни и иглолистни дървета - 139бр. по КСС, не отговаря на броя на същите растения по СП - 188бр.
- Изкоп дупки 40/40/40 см за засаждане на широколистни храсти / без живия плет / - 3201бр.- не отговаря на броя на същите видове растения, в същото КСС (т.9,1 - Доставка на широколистни храсти-7266бр.)
- Изкоп дупки 30/30/30 см за засаждане на ниски иглолистни храсти - 3150бр.. не отговарят на броя на същите видове растения, в същото КСС (т.10.1 - Доставка ниски иглолистни храсти -380бр.)

2. Броя растителност по КСС не отговаря на броя растителност по СР.

Например:

- т.6.1 Доставка иглолистни дървета - 54бр. по КСС, иглолистни дървета по СР - 103бр.
- За броя относно широколистни храсти - по КСС , разделени в позиции т.9.1 и т. 11.1 (Съответно: Доставка на широколистни храсти и Доставка на стандартни широколистни храсти) - 10298бр. общо. В СР, за посочени 10249бр. широколистни храсти общо.

3. Въпроси относно: храсти за жив плет.

В КСС има позиции относно изкопаване на канавки за засаждане, доставка на стандартни широколистни храсти (3020бр.) и засаждане на жив плет, но в СР не е уточнено кой (или кои) растителен вид е предназначен за изграждане на жив плет.

4. Въпроси относно: увивни храсти и цветя.

- В Спецификацията на растителността са упоменати и увивни храсти и цветя. В КСС липсват позиции относно доставка и засаждане на тези растителни видове.
- По отношение на наличието на „Цветя“ - веднъж, в СР са посочени 26бр., и втори път са посочени 10249бр.

Отговор : Приложено изпращаме в електронен вариант / по имейл/, Нова КСС № 5 и нова Спецификация на растителността.

Въпрос № 2: Какъв трябва да бъде бетонът по клас на водоплътност и мразоустойчивост, както е показан на чертежите (B15;W0.6;F100 и B20;W0.6;F100) или както е по количествена сметка? Бетон с клас B15;W0.6;F100 не съществува!

Отговор : Бетона е както е показан на чертежите. С необходимите параметри се поръчва в бетоновите центрове.

РАНГЕЛ МАРКОВ

Кмет на район „Банкя“

